

GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Zubehör, sonstiges

Other accessories

Leuchte zur provisorischen Verwendung
Luminaire for temporary use

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



REG A458 oder/or



oder/or VDE-REG A458

REG A458

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60598-1 (VDE 0711-1):2022-03; EN IEC 60598-1:2021
DIN EN IEC 60598-1/A11 (VDE 0711-1/A11):2023-01; EN IEC 60598-1:2021/A11:2022
DIN EN IEC 60598-2-1 (VDE 0711-201):2021-11; EN IEC 60598-2-1:2021

Aktenzeichen: 292300-4990-0001 / 334360

File ref.:

Ausweis-Nr. 40008367

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Blatt 1
Page

Offenbach, 2003-11-10

(letzte Änderung / updated 2025-10-10)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

T. Lortz

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Günther Spelsberg GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 1, 58579 Schalksmühle

Aktenzeichen / *File ref.*
292300-4990-0001 / 334360 / TL6 / KF

letzte Änderung / *updated*
2025-10-10

Datum / *Date*
2003-11-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40008367.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40008367.

Zubehör, sonstiges

Other accessories

Leuchte zur provisorischen Verwendung

Luminaire for temporary use

Typ(en) / *Type(s)*

B) Q4

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Günther Spelsberg GmbH & Co. KG

Bemessungsspannung
Rated voltage

250 V

Schutzklasse
Class

II

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Befestigungsfläche
Supporting surface

Normal entflammbar
Normally flammable

Sonstiges

Die Leuchtenanschlussdose der Leuchte zur provisorischen Verwendung ist in den Farben grau und schwarz erhältlich.

Others

The luminaire junction box for temporary use is available in grey and black.

PAK REACH 1907/2006/EG Anhang XVII T 50

Das Produkt wurde nach REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006, hinsichtlich PAK (Verordnung (EU) Nr. 1272/2013 gültig ab 27. Dezember 2015) positiv bewertet.

PAK REACH 1907/2006/EG app XVII T 50

The product was positively evaluated according to REACH regulation EC no. 1907/2006, regarding PAH (Regulation (EU) no. 1272/2013 applicable since 27 December 2015).

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

600 / 2025-10-10



**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Gutachten mit Fertigungsüberwachung**

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
342	40008367	600
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
292300-4990-0001/334360/TL6/ KF	2025-10-10	2003-11-10

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40008367
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40008367

**Zubehör, sonstiges: Leuchte zur provisorischen Verwendung
Other accessories: Luminaire for temporary use**

Aufbau / Designation :	B	
1 Höchstzulässige Bestückung <i>Max. wattage</i>	max. 1 x 60 W (IAA)	
2 Fassungsart <i>Kind of lampholder</i>	E27 Isolierstoff T230°C <i>E27 insulating material T230°C</i>	
3 Schalter <i>Switch</i>	---	
4 Befestigungsart <i>Kind of mounting</i>	mittels Deckenhaken <i>with ceiling hook</i>	
5 Zugentlastung und Verdrehungsschutz der Leitungen <i>Cord anchorage and protection against twisting of cables</i>	Isolierstoffnippel an der Fassung, Labyrinthführung an der Anschlussbox. <i>Insulating nipple on lampholder, labyrinth type on terminal box.</i>	
6 Netzanschluss <i>Supply connection</i>	Leuchtenklemmen <i>Terminals</i>	
7 Schutzeiteranschluss <i>Provision for earthing</i>	---	
8 Leitungen <i>Wirings</i>	H03VVH2-F 2 x 0,75 mm ²	
9 Schirme, Gläser oder ähnliches <i>Translucent covers, shades or similar</i>	---	
10 Schutzschläuche oder ähnliches <i>Protective means against excessive heating of wiring or the like</i>	---	
11 Weitere Informationen (Kataloge, Montageanweisungen) <i>Further information (catalogues, mounting instruction)</i>	Montageanleitung <i>Mounting instruction</i>	
12 Weitere Einzelteile <i>Further components</i>	---	

