



Belüftungseinheiten für Standverteiler

Produkt-bezeichnung	Leistungs-aufnahme (W)	Anzahl der Ventilatoren	Geräusch-pegel in dB
RAC-CH-X05-X3	138	6	61,4

Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert (Ausbruch 350 x 420 mm). Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dach von außen, im Boden von innen eingesetzt. Für eine Bodenmontage wird noch ein Montagerrahmen, RAx-CH-XXX-X1, benötigt, der mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt wird. Darüber hinaus empfehlen wir einen Sockel zum Ansaugen der Luft.

Temperatureinstellung: Bimetallthermostatt
Nennspannung (V/Hz): 230/50-60

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

ZERTIFIKAT

Nr.: 1180493

Erzeugnis: Lüftereinheit

Typ: RAC-CH-X03-X3, RAC-CH-X04-X3, RAC-CH-X05-X3,
RAB-CH-X03-X3, RAB-CH-X04-X3, RAB-CH-X05-X3

Nennwerte: 230 V, 50/60 Hz, 0,27/0,54/0,82 A, 45/90/139 W

Besteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Czech Republik

Hersteller: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Czech Republik

Herstellungsort: Tritón Pardubice, spol. s r. o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Starý Mateřov, Czech Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 801794-01/01 vom: 29.06.2018, 801794-01/02 vom: 28.06.2018

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:
EN 60335-1:12+A11:14+A13:17, EN 55014-1:17, EN 61000-3-2:14, EN 61000-3-3:13, EN 55014-2:15

Weitere Daten:

Das Zertifikat wurde aufgrund der Erfüllung der Anforderungen des Zertifizierungsschemas „EZÚ Zertifikat“ und aufgrund des Vertrags Nr. 801794 zwischen dem Besteller und dem Elektrotechnischen Prüfinstitut ausgestellt.

Die Konformität des Produktes mit den genannten Normen und Vorschriften gewährleistet die Konformität des Produktes mit den Grundanforderungen der Regierungsverordnung Nr. 118/2016 Sb. (2014/35/EU), 117/2016 Sb. (2014/30/EU) in gültiger Fassung und das Zertifikat kann als Unterlage für die EU-Konformitätserklärung gem. Gesetz Nr. 90/2016 Sgl. über die Beurteilung der Konformität der festgelegten Produkte bei deren Lieferung auf den Markt, in gültiger Fassung, verwendet werden.

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 31.07.2021

11.07.2018

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans



801794-01