

# Kalkulationsblatt System für Heizung

Abbildung 3 - Bei Vorzugsraumheizgeräten mit Wärmepumpe und Vorzugskombiheizgeräten mit Wärmepumpe zur Angabe der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz der angebotenen Verbundanlage in das Datenblatt für eine Verbundanlage aus Raumheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen bzw. eine Verbundanlage aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen aufzunehmen



Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Wärmepumpe

$\eta_p$  → **146** %

Temperaturregler

Vom Datenblatt des Temperaturreglers

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

+ **4** %

Zusatzheizkessel

Vom Datenblatt des Heizkessels

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

$\eta_p$

$\eta_{II}$

(  -  ) x  = - **0** %

Solarer Beitrag

Vom Datenblatt der Solareinrichtung

$\eta_{III}$

Kollektorgroße (in m<sup>2</sup>)

$\eta_{IV}$

Tankvolumen (in m<sup>3</sup>)

Kollektorstufigen (in %)

Tankeinstufung

(  x  +  x  ) x **0.45** x (  / **100** ) x  = + **0** %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

**150** %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei durchschnittlichem Klima

☐ **G**  
30%

☐ **F**  
≥ 30 %

☐ **E**  
≥ 34 %

☐ **D**  
≥ 36 %

☐ **C**  
≥ 75 %

☐ **B**  
≥ 82 %

☐ **A**  
≥ 90 %

☐ **A<sup>+</sup>**  
≥ 98 %

☐ **A<sup>++</sup>**  
≥ 125 %

☒ **A<sup>+++</sup>**  
≥ 150 %

**A<sup>+++</sup>**

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälterem und wärmerem Klima

**Kälter:**  -  = **132** %

**Wärmer:**  +  = **174** %