

Zähleranschlusssäule, 4 Zählerfelder+TSG

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70sm, 10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xD01/1 Steuersicherung TSG+7-polige Steuerleitungsklemme
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 4xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 375x250mm
- 1xTSG Feld Dreipunktbefestigung 300x250mm
- 4xHLAK 25mm², 4pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- 5-Leiter Sammelschienensystem mit 5-Leiter Verdrahtung
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung



Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	16.07.2024	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	08.88.1P4	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30