

a) Lieferant supplier's name		Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH					
b) Modellkennung (Code) supplier model identifier (code)		WS 160 Flat BET (0095.0092)					
c) Spezifischer Energieverbrauch specific energy consumption SEC class - climate zone „average“	SEC	kalt / cold	mittel / average		warm / warm		kWh / (m ² ·a)
		-69,7	-34,6		-11,9		
		A					
d) Typ typology	RVU	x	BVU		x		
	NRVU	-	UVU		-		
e) Art des eingebauten / einzubauenden Antriebes type of drive installed / intended to be installed	multi-speed	-		installed		X	
	VSD	x	intended to be instal.		-		-
f) rt des Wärmerückgewinnungssystems (WRG) type of heat recovery system	rekuperativ / recuperative	x	regenerativ / regenerative		-		keines / none
							-
g) Temperaturänderungsgrad der WRG thermal efficiency of heat recovery	η_t	75,2 %				%	
h) Höchster Luftvolumenstrom maximum flow rate		160				m ³ /h	
i) Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb electric power input of the fan drive		74,3				W	
j) Schalleistungspegel sound power level	$L_{WA..}$	44				dB[A]	
k) Bezugs-Luftvolumenstrom reference flow rate		0,0311				m ³ /s	
l) Bezugsdruckdifferenz reference pressure difference		50				Pa	
m) Spezifische Eingangsleistung specific power input	SPI	0,32				W/(m ³ /h)	
n) Steuerungsfaktor und Steuerungstypologie control factor and control typology	CTRL	MISC		X-Value		-	
	0,85	1,1		2			
o) Innere Höchstleckluft rate / Äußere Höchstleckluft rate max. internal leakage rate / max. external leakage rate	innere / internal	2	äußere / external		2	%	
p) Mischrate mixing rate		-				%	
q) Lage und Beschreibung optische Filterwarnanzeige position and description of visual filter warning		LED - replace the filter continuous-ly to preserve the device properties					
r) Anweisungen für Anbringung regelbarer AUL- / ABL-Gitter instructions to install regulated supply/exhaust grilles		-					
s) Internetadresse für Anweisungen zur Zerlegung/Demontage internet address for disassembly instructions		www.maico-ventilatoren.com					
t) Druckschwankungsempfindlichkeit Luftstrom airflow sensitivity to pressure variations at -20 Pa / +20 Pa		-				%	
u) Luftdichtheit zwischen innen und außen indoor / outdoor air tightness		-				m ³ /h	
v) Jährlicher Stromverbrauch annual electricity consumption	AEC	3,3				kWh/(m ² ·a)	
w) Jährliche Einsparung an Heizenergie annual heating saved	AHS	kalt/cold	mittel / average		warm / warm		kWh/(m ² ·a)
		82,7	42,3		19,1		