

(D)

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- LTS Anbau- & Pendelleuchten sind nur für den Innenbereich zugelassen und dürfen nur für Beleuchtungszwecke verwendet werden. Beachten Sie bei der Montage die jeweils gültigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften.
- Die Inbetriebnahme von Leuchten mit beschädigten oder fehlenden Anschlussleitungen bzw. Schutzabdeckungen ist verboten.
- Angaben zu eingeschränkter Verwendung, Montage usw. sind der entsprechenden Montageanweisung, dem Leuchtaufdruck oder den Leuchtenetiketten zu entnehmen.
- ⚠ Netzanschluss (Versorgungsspannung siehe Etikettierung) muss bauseitig gemäß der geforderten Schutzart und Schutzklasse vorhanden sein. **Netzanschluss darf nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.** Örtliche Vorschriften beachten.
- ⚠ Vor Durchführung von Arbeiten jeglicher Art an der Leuchte, z. B. Reinigung, Schutzglaswechsel usw., Stromversorgung abschalten und Leuchte abkühlen lassen.
- Zerbrochene oder beschädigte Acryl- und Schutzgläser sind zu ersetzen.



Leuchtmittelwechsel:

- ⚠ Vor dem Leuchtmittelwechsel Stromversorgung abschalten und Leuchte abkühlen lassen.

Leuchtmittelhinweise beachten. Bitte beachten, dass bei dimmbaren Leuchten die Leuchtstofflampen ca. 100 Stunden einbrennen müssen. Erst danach ist ein uneingeschränktes Dimmen möglich. Röhren bei voller Leistung (100%) einbrennen.

(GB)

General safety instructions:

LTS ceiling & pendant luminaires are only useable for indoor areas and the purpose of lighting. When mounting consider the relevant national accident prevention regulations.


It is prohibited to operate luminaires with damaged/missing connection cables or protective covers.

Information to restricted use, installation etc. can be taken from the corresponding installation instruction, the imprint on the luminaire or the labels.

⚠ *Mains connection (supply voltage see labelling) must be provided on-site according to the required protection type and class. **Mains Connection must only be done by electricians.** Consider local regulations.*

⚠ *Before doing any work on the luminaire, e. g. cleaning, replacing of the safety glass etc., the power supply must be switched off and the luminaire have to be cooled down.*

Broken or damaged acrylic and safety glasses have to be replaced.




Relamping:

⚠ *Before relamping the power supply must be switched off and the luminaire have to be cooled down.*

Consider the references for lamps. When operating dimmable luminaires with fluorescent lamps, burning of 100 hours must take place. Only after dimming is possible. Burn tubes with maximum load (100%).

D


Reinigungshinweise:

- Die regelmäßige Reinigung von Leuchten wird empfohlen. Die dafür vorgesehenen Zeitintervalle sind abhängig vom Montageort, von der Montagesituation und den Umgebungsbedingungen. Gläser und Leuchten müssen vor Montage gründlich gereinigt werden.
-  Vor Durchführung von Reinigungsarbeiten, Stromversorgung abschalten und Leuchte abkühlen lassen.
- **Reinigung von Leuchtgehäusen:**
Verwenden Sie zur Reinigung des Leuchtgehäuses ein weiches angefeuchtetes Tuch.
- **Reinigung von Echtglas**
Zur Reinigung kein Scheuermittel oder säurehaltiges Putzmittel verwenden. Reinigung laut Hersteller mit Mikrofasertuch.
- **Reinigung von LED-Leuchtoberflächen, Acrylgläsern und Kunststoff:**
Leuchtoberflächen und Acrylgläser sind druck- und kratzempfindlich. Nur Alkoholfreie, pH-neutrale und nichtscheuernde Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch.

GB

Instructions for cleaning:

Periodic cleaning of luminaires is recommended. The required time intervals depend on the mounting location, the mounting situation and the ambient conditions. Glasses and luminaires have to be thoroughly cleaned before mounting.

 *Before cleaning the luminaire, the power supply must be switched off and the luminaire have to be cooled down.*

Cleaning of luminaire housings:

For cleaning of the luminaire housing use a soft and damp cloth.

Cleaning of real glass

For cleaning do not use abrasive cleaners or acidic cleaning agents. The manufacturer recommends cleaning with microfibre cloth.

Cleaning of LED lighting surfaces, acrylic glasses and plastic:

Light surfaces and acrylic glasses are pressure and scratch-sensitive. Use only alcohol-free, pH-neutral and non-abrasive cleaning agent. For cleaning use a soft cloth.


D

- Hinweisblatt 818278 beachten.

GB

Consider the notes 818278.

Montage / Installation



D

Dimmen

Taster oben für indirekten Lichtanteil. Taster unten für direkten Lichtanteil. SwitchDIM mit Memory Funktion: EIN/AUS kurzer Tastendruck (vorheriger Dimmwert bleibt erhalten), Dimmung AUF/AB langer Tastendruck

Sensorautomatik

Taster oben, für indirekten Lichtanteil. Taster unten für direkten Lichtanteil.

- Tastendruck kurz: EIN/AUS
Tastendruck lang: Einmaliges Verändern des Helligkeitswerts.
Der Helligkeitswert bleibt für den Zeitraum erhalten, solange der Arbeitsplatz besetzt ist. Wenn während des Sensorbetriebs die Leuchte ausgeschaltet oder gedimmt wird, ist bei besetztem Arbeitsplatz, die Tageslichtautomatik außer Betrieb. Bei Abwesenheit wird die Tageslichtautomatik wieder aktiv..
- Mit Fernbedienung ZBC 001 kann der durch manuelle Dimmung/Schaltung außer Betrieb gesetzte Sensor wieder vorzeitig in den Automatikbetrieb gesetzt werden.
- Helligkeitswert dauerhaft verändern und speichern:
Werte können für Direkt- und Indirektlichtanteil individuell unterschiedlich eingestellt und gespeichert werden.
 - Tastendruck lang: Helligkeitswerte einstellen
 - Tastendruck 2-mal kurz (mit beliebiger Taste): Helligkeitswert wird für Direkt- und Indirektlichtanteil gespeichert und durch 2-maliges Aufblinken der Leuchte quittiert.

Wir empfehlen den Arbeitsschritt „Helligkeit speichern“ bei Dunkelheit durchzuführen. Wenn eine dauerhaft höhere Leuchtkraft gewünscht wird, dann diesen Arbeitsschritt bei Tageslicht (ggfs. bei Sonnenschein) durchführen. Höhere Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz (in Verbindung mit Tageslicht) bedeutet höheres Regelniveau des Sensors.

GB

Dimming

Upper Pushbutton for indirect light component. Lower pushbutton for direct light component. SwitchDIM with memory function: ON/OFF short pushbutton press (the previously set dimming value remains), dimming UP/DOWN long pushbutton press.


Sensor Control

Upper Pushbutton for indirect light component. Lower pushbutton for direct light component.

- Short pushbutton press: ON/OFF
Long pushbutton press: Unique changing of brightness value.
The brightness value remains for the time of an occupied workplace. Cut-off or dimming the luminaire during sensor operation, the daylight control is out of operation during occupied workplace. In the absence the daylight control starts operating again.
- With ZBC 001 remote control the sensor can be set prematurely in automatic mode, switched off before by manual dimming or switching.
- Permanently changing of the brightness value:
Individually different adjusting and storing of the values for direct and indirect light component.
 - Long pushbutton press: adjusting of the desired brightness
 - Short pushbutton press twice (with any pushbutton): storing of the brightness value for direct and indirect light component, for acknowledging the luminaire blinks twice.

We recommend to do the work step “store brightness” only in the dark. If a permanently higher brightness is desired, do this work step with daylight (with sunshine where appropriate). Higher brightness at workplace (in combination with daylight) requires higher regulation of the sensor

Dimming & Sensor



Zubehör/Accessories:

ZBC 001
Fernbedienung
remote control

Funktionen über Fernbedienung Functions via Remote Control

- EIN/AUS
ON/OFF
- Dimmen heller/dunkler
dimming brighter/darker
- SET: Helligkeitswert dauerhaft speichern
SET: permanently storing of the brightness value
- AUTO: Sensor in Automatikbetrieb zurücksetzen
AUTO: reset sensor in automatic mode

